



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0098/01/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Płyta warstwowa w okładzinach stalowych z rdzeniem z wełny mineralnej
BALEXTHERM MW**

Zawierający / containing: **wełnę mineralną, stal, powłoka: poliester/cynk/polifluorek winylidenu/polichlorek winylu**


Przeznaczony do / destined: **stosowania w budownictwie na ściany zewn. i wewn. obudowy konstrukcji obiektów: przemysł.,
spożywczych, produkcyjnych, sportowych, biurowych, handlowych, usługowych, administracyjnych,
użył. publicznej, służby zdrowia (z wyłączeniem sal operacyjnych, OIOM)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wełna mineralna wykorzystywana w w/w wyrobach nie może być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza pomieszczeń. W przypadku płyt z okładziną z polichloru winylu zaleca się aby w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi pokrycie wyrobem nie przekraczało 50% wszystkich powierzchni budowlanych.

Wytwórca / producer:

BALEX METAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo
ul. Wejherowska 12 C



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BALEX METAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo
ul. Wejherowska 12 C

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-02-21
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-02-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 21 lutego 2014

The date of issue of the certificate: 21st February 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
z up. Gawbovs.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady