



SK - Vyhlásenie zhody

C SK

Podpísaný zástupca

výrobca: ELEMENT, s. r. o., P.O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina

výrobne: ELEMENT, s. r. o., P.O. Hviezdoslava 68, 010 01 Žilina

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Ohybná kominová vložka** je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickou dokumentáciou, montážnym návodom, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č. **TO - 05/0283**.  
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Minimálna hrúbka steny kominovej vložky alebo dymovodu	podľa TO - 05/0283	O04/99/1306/A10.8/P-1 <sup>1)</sup>
Trieda reakcie na oheň konštrukčných materiálov		I04/05/0248/4403/IP*
Tepelná odolnosť		O04/99/1306/A10.8/P-3 <sup>1)</sup>
Plynosť kominovej vložky		O04/99/1306/A10.8/P-2 <sup>1)</sup>
Odolnosť proti korózii a kondenzátu		105/00 <sup>2)</sup> 106/00 <sup>2)</sup>
Tolerancie rozmerov		O04/99/1306/A10.8/P-1 <sup>1)</sup>

\*Pozn.: Správa o výsledku počiatočnej inšpekcie I04/05/0248/4403/IP - TSÚS, Autorizovaná osoba SK04, Bratislava

Ohybná kominová vložka je určená na vložkovanie existujúcich komínov, priamych alebo uhybaných (maximálne 30° od zvislej osi), na odvod spalín od spotrebičov na plynné a kvapalné palivá s prevádzkovou teplotou spalín do 400 °C pre plech z nehrdzavejúcej ocele (do 250 °C pre hliník) s odvodom kondenzátu (vlhká prevádzka) alebo bez odvodu kondenzátu (suchá prevádzka) a podtlakovou prevádzkou (voľný ťah). V závislosti od spôsobu prevádzky sa určuje druh a najmenšia hrúbka materiálu kominovej vložky a spôsob realizácie podľa TO - 05/0283 tabuľka 1.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

**TSÚS - Technický a skúšobný ústav stavebný, Autorizovaná osoba SK04, Studená 3, 826 34 Bratislava**

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: **SK04 - ZSV - 0401**

Podmienky a doba platnosti certifikátu: uvedené v certifikáte

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) TSÚS, pobočka Prešov, Budovateľská 53, 080 01 Prešov
- 2) VAP Prešov, s. r. o., Jilemnického 3, 080 01 Prešov

Meno: Lubomír Cibulka  
Funkcia: konateľ  
Dátum: 24. január 2006

**ELEMENT, s.r.o.** ①  
Hviezdoslavova 68  
010 01 ŽILINA

IČO: 36385336 IČ DPH: SK2020103349  
tel. 041/5006 233-5, fax 041/7233 181

013408